

ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

Адрес: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова 15,
т/ф (383) 279-09-92
ОГРН 1095401010330
ИНН 5401330397 КПП 540101001
р/с 407 028 101 440 800 073 44
Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск
БИК 045004641

№ 13 от 28.01. 2015 г.

Временно исполняющему обязанности
руководителя Департамента
по тарифам Новосибирской области
Асмордьярову Г.Р.

Отчет

ЗАО «Энергосервис «Чкаловец», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, об исполнении установленных требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2014 год
В соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ № 2 к приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 31.01.2011 № 11

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Выполнение
1	Проведение обязательного энергетического обследования	1 раз в 5 лет (первое – не позднее 31.12.2012)	да
2	Анализ качества предоставляемых услуг	Ежеквартально	да
3	Оценка аварийности в сетях	Ежеквартально	да
4	Утверждение в Минэнерго России нормативов потерь, образующихся при передаче электроэнергии	В соответствии со сроками утвержденной программы в области энергосбережения	да
5	Анализ и оптимизация установленной мощности, режимов работы энергооборудования, распределения нагрузки		да
6	Анализ схем энергоснабжения, распределения электрической нагрузки		да

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя ¹⁾		Мероприятия ²⁾	Затраты на реализацию ³⁾	
			план	факт		план	факт
1.	Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии при её передаче по отношению к нормативу технологического расхода в предшествующем году реализации программы	%	0,5	29	Изменение схемы расчета потерь, по причине установки приборов учета на точках поставки транзитным потребителем - филиал ОАО Компания Сухой НАЗ им. В.П. Чкалова	-	-
	процент технологического расхода (потерь) электрической энергии в 2013 году	%		2,01			
	процент технологического расхода (потерь) электрической энергии в 2014 году	%		1,43			
2.	Снижение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации, на 1 м ² площади по отношению к фактическому проценту расхода в предшествующем году реализации программы	%	0,5	2,5	В порядке текущей эксплуатации	-	-
2.1	расход электрической энергии на здание ГПП за 2013 г.	кВт/час		253232			
2.2	Удельный расход электрической энергии в здании ГПП (S=1496,1 кв.м) в 2013 г.	кВт/час/1м ²		169,3			
2.3	расход электрической энергии на здание ГПП за 2014 г.	кВт/час		246905			
2.4	Удельный расход электрической энергии в здании ГПП (S=1496,1 кв.м) в 2014 г.	кВт/час/1м ²		165,0			
3.	Снижение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации на 1 м ³ объема помещений по отношению к фактическому проценту расхода в предшествующем году реализации программы	%	1	5	В порядке текущей эксплуатации	-	-
	расход тепловой энергии на здание ГПП за 2013 г.	Гкал		84			
	Удельный расход тепловой энергии в здании ГПП (S=1496,1 кв.м) в 2013 г.	Гкал/1 м ²		0,056			
	расход тепловой энергии на здание ГПП за 2014 г.	Гкал		80			
	Удельный расход тепловой энергии в здании ГПП (S=1496,1 кв.м) в 2014 г.	Гкал/1 м ²		0,053			

