

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ за 18.06.2014г.
по _____ ЗАО "Энергосервис "Чкаловец" _____ Неабонента _____ Н5395 _____

Часы (время местное)	адрес объекта _ул.Ползунова,д.15			адрес объекта _ул.Ползунова,д.15			адрес объекта _ул.Ползунова,д.15			Часовые активной мощности (кВт) по абоненту
	№ счетчика _06252896_Кт*Ктн_1200_	Назначение _ГПП"Чкаловская" Вн яч.10_	разность	№ счетчика _06252941_Кт*Ктн_4800_	Назначение _ГПП"Чкаловская" Вн яч.д2_(котел.)_	разность	№ счетчика _06252936_Кт*Ктн_4800_	Назначение _ГПП"Чкаловская" Вн яч.з3_(котел.)_	разность	
показания	показания	Часовая активная мощность (кВт) (разность*(Кт*Ктн))	показания	показания	Часовая активная мощность (кВт) (разность*(Кт*Ктн))	показания	показания	Часовая активная мощность (кВт) (разность*(Кт*Ктн))		
0-00	588,30		2418,750			2261,94			139,2	
1-00	588,32	0,02	2418,754	0,004	19,20	2261,96	0,02		139,2	
2-00	588,34	0,02	2418,758	0,004	19,20	2261,98	0,02		139,2	
3-00	588,35	0,01	2418,762	0,004	19,20	2262,00	0,02		127,2	
4-00	588,36	0,01	2418,766	0,004	19,20	2262,02	0,02		127,2	
5-00	588,37	0,01	2418,770	0,004	19,20	2262,04	0,02		127,2	
6-00	588,38	0,01	2418,774	0,004	19,20	2262,06	0,02		127,2	
7-00	588,39	0,01	2418,778	0,004	19,20	2262,08	0,02		127,2	
8-00	588,40	0,01	2418,782	0,004	19,20	2262,10	0,02		127,2	
9-00	588,41	0,01	2418,790	0,008	38,40	2262,13	0,03		194,4	
10-00	588,42	0,01	2418,800	0,010	48,00	2262,16	0,03		204,0	
11-00	588,43	0,01	2418,810	0,010	48,00	2262,19	0,03		204,0	
12-00	588,44	0,01	2418,820	0,010	48,00	2262,22	0,03		204,0	
13-00	588,45	0,01	2418,827	0,007	33,60	2262,25	0,03		189,6	
14-00	588,46	0,01	2418,835	0,008	38,40	2262,28	0,03		194,4	
15-00	588,47	0,01	2418,844	0,009	43,20	2262,31	0,03		199,2	
16-00	588,48	0,01	2418,853	0,009	43,20	2262,34	0,03		199,2	
17-00	588,49	0,01	2418,862	0,009	43,20	2262,37	0,03		199,2	
18-00	588,50	0,01	2418,869	0,007	33,60	2262,39	0,02		141,6	
19-00	588,51	0,01	2418,875	0,006	28,80	2262,41	0,02		136,8	
20-00	588,52	0,01	2418,880	0,005	24,00	2262,43	0,02		132,0	
21-00	588,53	0,01	2418,885	0,005	24,00	2262,45	0,02		132,0	
22-00	588,54	0,01	2418,890	0,005	24,00	2262,47	0,02		132,0	
23-00	588,55	0,01	2418,895	0,005	24,00	2262,49	0,02		132,0	
24-00	588,57	0,02	2418,900	0,005	24,00	2262,51	0,02		144,0	
Суточное электроснабжение			24,00		720				2736	
Суточное суммарное электроснабжение по абоненту			3780						3780	

Директор ЗАО "Энергосервис "Чкаловец" А.Н. Сумин



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ за 18.06.2014г.
по _____ ЗАО "Энергосервис "Чкаловец" _____ Неабонента _____ Н5395 _____

Часы (время местное)	адрес объекта ул.Ползунова,д.15		адрес объекта ул.Ползунова,д.15		адрес объекта ул.Ползунова,д.15		Часовые активной мощности (кВт) по абоненту	
	Назначение	показания	Назначение	показания	Назначение	показания		
0-00	№ счетчика_07954271_Кт*Ктн_24000_	5225,09	№ счетчика_07954332_Кт*Ктн_24000_	5388,19	№ счетчика_07954352_Кт*Ктн_24000_	4030,51		
1-00	ГПП "Чкаловская" Вн ввод Т1_рч.44	0,00	ГПП "Чкаловская" Вн ввод Т2_рч.2	0,22	ГПП "Чкаловская" Вн ввод Т3-1_рч.45	0,14	8640	
2-00	5225,09	0,00	5388,58	0,17	4030,79	0,14	3360,00	
3-00	5225,09	0,00	5388,74	0,16	4030,97	0,18	4320,00	
4-00	5225,09	0,00	5388,89	0,15	4031,15	0,18	4320,00	
5-00	5225,09	0,00	5389,04	0,15	4031,33	0,18	4320,00	
6-00	5225,09	0,00	5389,20	0,16	4031,52	0,19	4560,00	
7-00	5225,09	0,00	5389,40	0,20	4031,72	0,20	4800,00	
8-00	5225,09	0,00	5389,64	0,24	4031,94	0,22	5280,00	
9-00	5225,09	0,00	5389,96	0,32	4032,27	0,33	7920,00	
10-00	5225,09	0,00	5390,31	0,35	4032,63	0,36	8640,00	
11-00	5225,09	0,00	5390,69	0,38	4032,98	0,35	8400,00	
12-00	5225,09	0,00	5391,05	0,36	4033,30	0,32	7680,00	
13-00	5225,09	0,00	5391,39	0,34	4033,62	0,32	7680,00	
14-00	5225,09	0,00	5391,76	0,37	4033,97	0,35	8400,00	
15-00	5225,09	0,00	5392,13	0,37	4034,31	0,34	8160,00	
16-00	5225,09	0,00	5392,49	0,36	4034,64	0,33	7920,00	
17-00	5225,09	0,00	5392,83	0,34	4034,94	0,30	7200,00	
18-00	5225,09	0,00	5393,16	0,33	4035,19	0,25	6000,00	
19-00	5225,09	0,00	5393,46	0,30	4035,43	0,24	5760,00	
20-00	5225,09	0,00	5393,79	0,33	4035,63	0,20	4800,00	
21-00	5225,09	0,00	5394,13	0,34	4035,80	0,17	4080,00	
22-00	5225,09	0,00	5394,49	0,36	4035,97	0,17	4080,00	
23-00	5225,09	0,00	5394,84	0,35	4036,13	0,16	3840,00	
24-00	5225,09	0,00	5395,17	0,33	4036,28	0,15	3600,00	
Суточное электроснабление							167520	138480
Суточное суммарное электроснабление по абоненту							306000	306000

Директор ЗАО "Энергосервис "Чкаловец" _____

А.Н. Сумин



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ за 17.12.2014г.
по _____ ЗАО "Энергосервис "Чкаловец" _____ Неабонента _____ №5395 _____

Часы (время местное)	адрес объекта _ул.Ползунова,д.15		адрес объекта _ул.Ползунова,д.15		адрес объекта _ул.Ползунова,д.15		Часовые активной мощности (кВт) по абоненту
	№ счетчика_06252896_Кт*Ктн_1200_	Назначение _ГПП"Чкаловская" Вн яч.10_	№ счетчика_06252941_Кт*Ктн_4800_	Назначение _ГПП"Чкаловская" Вн яч.42_(котел.)	№ счетчика_06252936_Кт*Ктн_4800_	Назначение _ГПП"Чкаловская" Вн яч.33_(котел.)	
	показания	разность	показания	разность	показания	разность	
		Часовая активная мощность (кВт) (разность*(Кт*Ктн))		Часовая активная мощность (кВт) (разность*(Кт*Ктн))		Часовая активная мощность (кВт) (разность*(Кт*Ктн))	
0-00	673,942		2768,244		2581,861		
1-00	673,978	0,036	2768,423	0,179	2582,004	0,143	686,40
2-00	674,014	0,036	2768,602	0,179	2582,147	0,143	686,40
3-00	674,050	0,036	2768,781	0,179	2582,290	0,143	686,40
4-00	674,086	0,036	2768,960	0,179	2582,433	0,143	686,40
5-00	674,121	0,035	2769,139	0,179	2582,576	0,143	686,40
6-00	674,156	0,035	2769,318	0,179	2582,719	0,143	686,40
7-00	674,193	0,037	2769,497	0,179	2582,862	0,143	686,40
8-00	674,232	0,039	2769,676	0,179	2583,007	0,145	696,00
9-00	674,266	0,034	2769,859	0,183	2583,157	0,150	720,00
10-00	674,299	0,033	2770,044	0,185	2583,300	0,143	686,40
11-00	674,331	0,032	2770,229	0,185	2583,448	0,148	710,40
12-00	674,364	0,033	2770,416	0,187	2583,599	0,151	724,80
13-00	674,397	0,033	2770,600	0,184	2583,748	0,149	715,20
14-00	674,430	0,033	2770,783	0,183	2583,897	0,149	715,20
15-00	674,463	0,033	2770,968	0,185	2584,045	0,148	710,40
16-00	674,496	0,033	2771,153	0,185	2584,191	0,146	700,80
17-00	674,530	0,034	2771,337	0,184	2584,337	0,146	700,80
18-00	674,570	0,040	2771,516	0,179	2584,474	0,137	657,60
19-00	674,610	0,040	2771,694	0,178	2584,610	0,136	652,80
20-00	674,647	0,037	2771,872	0,178	2584,746	0,136	652,80
21-00	674,684	0,037	2772,050	0,178	2584,881	0,135	648,00
22-00	674,721	0,037	2772,228	0,178	2585,016	0,135	648,00
23-00	674,757	0,036	2772,405	0,177	2585,151	0,135	648,00
24-00	674,792	0,035	2772,582	0,177	2585,286	0,135	648,00
Суточное электропотребление		1020					16440
Суточное суммарное электропотребление по абоненту			38282,4				38282,4

Директор ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"

А.Н. Сумин



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ за 17.12.2014г.
 по _____ ЗАО "Энергосервис "Чкаловец" _____ Неабонента _____ Н5395 _____

Часы (время местное)	адрес объекта ул.Ползунова,д.15		адрес объекта ул.Ползунова,д.15		адрес объекта ул.Ползунова,д.15		Часовые активной мощности (кВт) по абоненту	
	Назначение	показания	Назначение	показания	Назначение	показания		
0-00	№ счетчика 07954271 Ктг*Ктн 24000	разность	№ счетчика 07954332 Ктг*Ктн 24000	разность	№ счетчика 07954352 Ктг*Ктн 24000	разность		
1-00	5225,09	0,00	6969,84	0,36	5064,37	0,25	14640	
2-00	5225,09	0,00	6970,20	0,36	5064,62	0,25	14640	
3-00	5225,09	0,00	6970,53	0,33	5064,87	0,25	13920	
4-00	5225,09	0,00	6970,86	0,33	5065,15	0,28	14640	
5-00	5225,09	0,00	6971,19	0,33	5065,43	0,28	14640	
6-00	5225,09	0,00	6971,54	0,35	5065,72	0,29	13360	
7-00	5225,09	0,00	6971,93	0,39	5066,02	0,30	16560	
8-00	5225,09	0,00	6972,35	0,42	5066,38	0,36	18720	
9-00	5225,09	0,00	6972,85	0,50	5066,86	0,48	23520	
10-00	5225,09	0,00	6973,38	0,53	5067,38	0,52	25200	
11-00	5225,09	0,00	6973,93	0,55	5067,89	0,51	25440	
12-00	5225,09	0,00	6974,45	0,52	5068,35	0,46	23520	
13-00	5225,09	0,00	6974,96	0,51	5068,81	0,46	23280	
14-00	5225,09	0,00	6975,50	0,54	5069,28	0,47	24240	
15-00	5225,09	0,00	6976,04	0,54	5069,75	0,47	24240	
16-00	5225,09	0,00	6976,58	0,54	5070,21	0,46	24000	
17-00	5225,09	0,00	6977,12	0,54	5070,63	0,42	23040	
18-00	5225,09	0,00	6977,66	0,54	5070,99	0,36	21600	
19-00	5225,09	0,00	6978,20	0,54	5071,32	0,33	20880	
20-00	5225,09	0,00	6978,74	0,54	5071,63	0,31	20400	
21-00	5225,09	0,00	6979,26	0,52	5071,90	0,27	18960	
22-00	5225,09	0,00	6979,75	0,49	5072,16	0,26	18000	
23-00	5225,09	0,00	6980,20	0,45	5072,42	0,26	17040	
24-00	5225,09	0,00	6980,65	0,45	5072,68	0,26	17040	
Суточное электроснабжение							268080	473520
Суточное суммарное электроснабжение по абоненту							268080	473520

Директор ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"

А.Н. Сумин

