

Утверждаю:  
 Главный инженер  
 ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"  
 А.И.Литвиненко  
 "30" / 2019 г.

**ОТЧЕТ**  
**ПО ГОДОВОМУ ПЛАН-ГРАФИКУ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ПС 110/6 кВ ЗАО "Энергосервис**  
**"Чкаловец" за 2018год**

Высшее напряжение (кВ). Наименование ПС. Вид оборудования. Диспетчерский номер	Тип Оборудования	Вид ремонта (капитальный, средний, текущий)	Срок службы от последнего капитального, среднего ремонта (год)	Исполнитель	Выполнение
1	2	3	4	8	9
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" Тр-р, 2Т-20	TLV-20000/110/6	средний		ЭТЦ	выполнено
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" разъединитель ТР 2Т	РД-110/1000	текущий		ЭТЦ	не выполнено
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" отделитель, ОД 2Т	ОД-110/600	капитальный	2014	ЭТЦ	не выполнено
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" короткозамыкатель КЗ 2Т	КЗ-110/600	капитальный		ЭТЦ	не выполнено
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" ЗОН НР 2Т	ЗОН-110/400 ПРН	капитальный		ЭТЦ	не выполнено
ЗРУ 6 кВ ПС "Чкаловская" шинный мост ШМ-2Т-6	ИЩД-10	капитальный		ЭТЦ	не выполнено
ЗРУ 6 кВ ПС "Чкаловская" выключатель В-6- 2Т	ВМПЭ-10/3150	капитальный	2011	ЭТЦ	не выполнено
ЗРУ 6 кВ ПС "Чкаловская" реактор Р2Т-6	РБД-10-2500-0,14	капитальный		ЭТЦ	не выполнено
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" Тр-р, 3Т-40	ТРДН-40000/110/6	капитальный		ЭТЦ	выполнено
ОРУ 110кВ ПС "Чкаловская" Тр-р, 1Т-20	ТДНГУ- 20000/110/6	средний		ЭТЦ	выполнено
ОРУ 110 кВ. ПС "Чкаловская" Ж.Д. пути перекатки 1Т-20		капитальный		ЭТЦ	не выполнено
ОРУ 110 кВ. ПС "Чкаловская" Ж.Д. пути перекатки 2Т-20		капитальный		ЭТЦ	не выполнено

Начальник ЭТЦ



А.К.Кондрашов