Фундамент. Армирование



1-1

Опалубка



1-1

Армирование



Сетка С1



Сетка С2



2-2



3-3



Сетка С3



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Д1	
Д2	
Д3	

Спецификация на сетк С1, С2, С3, С4

Марка изд.	Поз.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия, кг
С1	1	Пруток 12х4450-А500С ГОСТ Р 52544-2006	7	3,96	56,01
	2	Пруток 12х1390-А500С ГОСТ Р 52544-2006	23	1,23	
С2	3	Пруток 12х3950-А500С ГОСТ Р 52544-2006	7	3,51	49,17
	2	Пруток 12х1390-А500С ГОСТ Р 52544-2006	20	1,23	
С3	4	Пруток 12х2750-А500С ГОСТ Р 52544-2006	7	2,44	30,61
	2	Пруток 12х1390-А500С ГОСТ Р 52544-2006	11	1,23	

Спецификация на монолитный фундамент Фм1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме-чание
		Сборочные единицы			
С1	лист 2	Сетка С1	4	56,01	См. прим. п.2
С2	лист 2	Сетка С2	8	49,17	
С3	лист 2	Сетка С3	8	30,61	
		Детали			
Д1		Пруток 12х1700-А500С ГОСТ Р 52544-2006	28	1,51	См. ведом. дет.
Д2		Пруток 12х1270-А500С ГОСТ Р 52544-2006	28	1,13	См. ведом. дет.
Д3		Пруток 12х1935-А500С ГОСТ Р 52544-2006	28	1,72	См. ведом. дет.
Д4		Пруток 12х1200-А500С ГОСТ Р 52544-2006	56	1,06	
Д5		Пруток 8х250-А500С ГОСТ Р 52544-2006	114	0,098	
Д6		Труба 133х2,5х300 II ГОСТ10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	40	2,41	См. прим. п.2
		Материалы			
		Бетон В20, F200, W6	14,2		м³

1. Данный лист смотреть совместно с листом 1.
2. Деталь Д5 установить перед бетонированием.
   Сетку С1 установить относительно детали Д5, как показано на чертеже.
3. Детали Д1 ... Д4 устанавливать по вертикали на каждый горизонтальный стержень сетки, крепить вязальной проволокой.
4. Соединение стержней Д4 с сетками выполнять в каждой точке пересечения сваркой К3-Рп ГОСТ 14098-2014 или вязать вязальной проволокой.

Ведомость расхода стали на элемента, кг

Марка элемента	Изделия арматурные		
	Арматура класса		
	А500С		Итого
	ГОСТ Р 52544-2006		
	ф12	ф8	
Фундамент	1043,69	11,17	1054,86

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Барсукова			
Проверил		Миргородская			
Вед. спец.		Панов			
Нач. отд.		Беликов			
Н. контр.		Шипулин			

1706-44к

Филиал ПАО "Компания Сухой" "НАЗ им. В.П. Чкалова"

Фундамент под трансформаторную подстанцию	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	

Фундамент.
Разрез 1-1. Опалубка. Армирование.
Разрезы 2-2, 3-3. Сетки С1, С2, С3.

Отдел 10
2019 год

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2