

Отчет

О выполнении ППР электрооборудования ГПП «Чкаловская» в 2020г.

№ п/п	наименование оборудования	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Отметка о выполнении
1	Секцион.разъединитель №2 РЛНД-110/630					К								выполнено
2	Отделитель "ОД1" ОД-110/1000					К	К							выполнено
3	Короткозамыкатель "КЗ 1" КЗ-110/600					К	К							выполнено
4	Заземлитель нейтралей "ЗОН-1" ЗОН-110/400					К	К							выполнено
5	Отделитель "ОД-3" ОД-110/600						К	К						выполнено
6	Короткозамыкатель "КЗ 3" КЗ-110/600						К	К						выполнено
7	Заземлитель нейтралей "ЗОН-3" ЗОН-110/400						К	К						выполнено
8	Разъединитель "Р1" РЛНД -1-110/600					К								выполнено
9	1 секц. 1 система шин 6 кВ											ТР		выполнено
10	яч.4 ТП-4 ВН-10								К					выполнено
11	яч.11 ТП-1 ВМГ-133 с ППМ-10										К			выполнено
12	ТН яч.15 ЗРУ-6 кВ ЗНОЛ-6							К						выполнено
13	Т-3 ТП-1 ТМ-1000/6/0,4									ТР				выполнено
14	яч.3 ТП-11 ВМГ-10 с ПП-67										К			выполнено
15	Т-1 ТП-1 ТМ-1000/6/0,4								ТР					выполнено
16	яч.4 ТП-1 ВМГ-133 с ППМ-10							К						выполнено

Зам.начальника ЭПЦ



А.К.Кондрашов